

- Grille d'autodiagnostic – Campings

L'objectif de ce document est de permettre aux exploitants de se forger un aperçu du niveau d'accessibilité de leur établissement face aux obligations de mise en conformité ; fixées au 1^{er} janvier 2015.

Ce document est non-exhaustif mais prend en compte la plupart des critères d'accessibilité décrits dans les arrêtés du 1^{er} août 2006 (ERP) et du 21 mars 2007. Un ruban mètre est nécessaire pour effectuer certains relevés. Certains critères impliquent des outillages spécifiques (luxmètre, dynamomètre et inclinomètre). Ces critères ne sont pas pris en compte de manière mesurée.

IDENTITE DE L'ETABLISSEMENT

Dénomination et adresse :		
Nom de l'exploitant :		
Etes-vous également propriétaire du site ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	(Se référer au bail de location pour bien identifier le responsable des travaux)
Catégorie de l'ERP si connu (classement sécurité de 5 à 1)	(Diagnostic obligatoire pour les ERP de la 1 ^{ère} à la 4 ^{ème} catégorie + Notion de « représentativité » possible pour les ERP de 5 ^{ème} catégorie)	
Classement tourisme :		<i>(Il sera peut-être bientôt question d'un quota imposé d'emplacements/locatifs accessibles en fonction du nombre total de ces emplacements/locatifs)</i>
Nombre total d'emplacements nus :		
Nombre total de locatifs non résidentiels :		
Nombre total de locatifs résidentiels :		

PHYSIONOMIE GENERALE DE L'ETABLISSEMENT

Si l'un des bâtiments comporte au moins 1 étage ou sous-sol (en sus du rez-de-chaussée) **dans lequel le public est admis**, veuillez décrire les prestations rendues par niveau :

Rez-de-chaussée	
Sous-sol	
1 ^{er} étage	
2 ^{ème} étage	
Eventuelles prestations extérieures	

(Tous les services proposés au sein de la structure doivent être accessibles à tous. Ex: si un espace bien-être se situe à l'étage, il faudra le rendre accessible à tous (ascenseurs ou service accessible au rez-de-chaussée))

Parking éventuel (et/ou arrêt minute) :	Oui	Non	Mesure	Notice
Nombre total de places de parking				10
Dont, nombre de place(s) de stationnement réservé pour les personnes handicapées				10
Place(s) correspondant à un espace horizontal				11
Place(s) localisée(s) au plus près de l'entrée principale ou accessible				12
Place(s) comportant un marquage au sol avec une délimitation de largeur \geq à 3.30m		 m ...	13
Place(s) comportant un panneau vertical de signalisation				14
Cheminement plan de largeur 1.40m et de couleur contrasté entre la place et l'accueil				15
Parking et cheminement éventuel éclairé				62

Bâtiment accueil :	Oui	Non	Mesure	Notice
La porte est de plain-pied avec l'extérieur (ni ressaut ni marche)				
Existence d'un ressaut de hauteur comprise entre 1 cm et 4 cm maxi		 cm	20
Absence de ressauts successifs				21
Existence d'une marche (entre 5 cm et 20cm). Si oui, quelle hauteur ?		 cm	22
Existence de 2 marches. Si oui, hauteur totale des marches ?		 cm	22
Existence de 3 marches ou plus. Si oui, hauteur totale des marches ?			22
Si au moins 3 marches, quelle est la largeur de l'escalier ?		 cm	
Si au moins 3 marches, nombre de mains courantes ?			
L'entrée comporte une pente ou un plan incliné				23
Si oui, quelle est la longueur de la pente ?		 m	23
Si oui, quel est la hauteur du dénivelé compensé ?		 cm	23
Si oui, quelle est la largeur de la pente ?		 cm	24
Si oui, quelle est la distance mesurée entre le haut de la pente et la porte d'entrée ?		 cm	25
La porte est constituée d'un vantail unique de largeur \geq à 0.90m				30
<i>Porte à vantail unique avec tolérance de largeur \geq à 0.80m avec passage utile \geq à 0.77m</i>				31
La porte comporte 2 vantaux dont 1 vantail principal de largeur \geq à 0.90m				32
La porte est munie d'une poignée facilement préhensible				34
L'effort d'ouverture de la porte ne peut excéder 50 Newton				35
La porte vitrée comporte des visuels contrastés				36

Le tapis brosse est encastré et à structure rigide				37
Le tapis brosse est posé de type semelle fine caoutchoutée				37
Dans la salle, existence d'une aire de rotation libre de tout obstacle et de diamètre 1.50m				45
La banque d'accueil est-elle équipée d'une partie surbaissée ou d'une tablette ?				41
Si oui, bord supérieur ≤ à 0.80m et vide en partie inférieure de hauteur ≥ à 0.70m				41
Si oui, profondeur de la tablette ≥ à 0.30m				41
Existence d'un éclairage direct renforcé au droit du comptoir de la réception				

Salle de restaurant et/ou bar, animation :	Oui	Non	Mesure	Notice
Préciser la nature du bâtiment :				
La porte est de plain-pied avec l'extérieur (ni ressaut ni marche)				
Existence d'un ressaut de hauteur comprise entre 1 cm et 4 cm maxi		 cm	20
Absence de ressauts successifs				21
Existence d'une marche (entre 5 cm et 20cm). Si oui, quelle hauteur ?		 cm	22
Existence de 2 marches. Si oui, hauteur totale des marches ?		 cm	22
Existence de 3 marches ou plus. Si oui, hauteur totale des marches ?			22
Si au moins 3 marches, quelle est la largeur de l'escalier ?		 cm	
Si au moins 3 marches, nombre de mains courantes ?			
L'entrée comporte une pente ou un plan incliné				23
Si oui, quelle est la longueur de la pente ?		 m	23
Si oui, quel est la hauteur du dénivelé compensé ?		 cm	23
Si oui, quelle est la largeur de la pente ?		 cm	24
Si oui, quelle est la distance mesurée entre le haut de la pente et la porte d'entrée ?		 cm	25
La porte est constituée d'un vantail unique de largeur ≥ à 0.90m				30
<i>Porte à vantail unique avec tolérance de largeur ≥ à 0.80m avec passage utile ≥ à 0.77m</i>				31
La porte comporte 2 vantaux dont 1 vantail principal de largeur ≥ à 0.90m				32
La porte est munie d'une poignée facilement préhensible				34
L'effort d'ouverture de la porte ne peut excéder 50 Newton				35
La porte vitrée comporte des visuels contrastés				36
Le tapis brosse est encastré et à structure rigide				37
Le tapis brosse est posé de type semelle fine caoutchoutée				37
La hauteur du bord supérieur des tables est ≤ à 0.80m				43

Les tables comportent un vide dessous de hauteur \geq à 0.70m sur profondeur \geq à 0.30m				43
L'espace entre les pieds de tables est d'au moins 0.60m				43
La largeur des circulations principales entre mobiliers est \geq à 1.20m				44
Existence d'une aire de rotation libre de tout obstacle et de diamètre 1.50m				45
Absence d'obstacle en hauteur (\leq à 2.20m)				46
Absence d'obstacle en saillie ($>$ à 15cm)				46
L'éclairage principal de la salle est réalisé par des plafonniers (éclairage direct)				47
L'éclairage principal de la salle est réalisé par des appliques (éclairage indirect)				47
Certaines zones d'assise de la salle principale comportent-elles 1 ou des marches isolées ?				48
Si service en buffets, visualisation possible des mets en position assis				49
Si service en buffets, possibilité de poser une assiette ou un plateau				49
Si service en buffets, aide possible du personnel pour servir en cas d'atteinte difficile				49

Sanitaire collectif intégré à l'ERP :	Oui	Non	Mesure	Notice
Son accès s'effectue de plain-pied (sans marche) en continuité depuis la salle principale				
Son accès s'effectue par 1 ou des marches isolées. Dans ce cas, hauteur totale des marches ?		 cm	
Le bloc sanitaire est situé en étage ou sous-sol desservi uniquement par escalier				
Le bloc sanitaire est situé en étage ou sous-sol mais desservi également par un ascenseur				
Le bloc sanitaire est mixte				
Le sas lavabo est mixte mais les toilettes sont séparées « femmes » et « hommes »				
Il existe un bloc sanitaire pour les femmes et un bloc sanitaire pour les hommes				
Il existe au moins 1 sanitaire aménagé pour les personnes en fauteuil roulant				50
Le sanitaire aménagé est mixte				50
Il existe un sanitaire aménagé pour les femmes et un sanitaire aménagé pour les hommes				50

Sas lavabo :	Oui	Non	Mesure	Notice
La porte d'accès au bloc sanitaire a une largeur \geq à 0.90m				30
<i>Porte avec tolérance de largeur \geq à 0.80m avec passage utile \geq à 0.77m</i>				31
Dans le sas lavabo, il existe une aire de rotation de diamètre 1.50m libre de tout obstacle				45

Au moins 1 lavabo comporte un vide dessous de hauteur \geq à 0.70m sur profondeur \geq à 0.30m				51
Au moins 1 lavabo est muni d'une robinetterie à levier (ou automatique)				52
Si miroir, la base du miroir est située à une hauteur \leq à 1.05m du sol				
Si disponibles, distributeurs de savon et sèche-mains à hauteur \leq à 1.30m				
Si au moins 2 urinoirs suspendus, 1 au moins à hauteur abaissée				
Interrupteur électrique à hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m				53
Eclairage permanent ou détection de présence				53
Absence de temporisation (minuterie)				53

Si au moins 1 sanitaire accessible pour les personnes en fauteuil roulant :	Oui	Non	Mesure	Notice
La porte d'accès au bloc sanitaire a une largeur \geq à 0.90m				30
<i>Porte avec tolérance de largeur \geq à 0.80m avec passage utile \geq à 0.77m</i>				31
La porte comporte un dispositif pour refermer la porte derrière soi				54
Dans le sanitaire, existence d'une aire de rotation de diamètre 1.50m libre de tout obstacle				45/55
A défaut, l'aire de rotation existe dans le sas lavabo (en extérieur immédiat du sanitaire)				45/55
Présence d'un espace d'usage parallèle à la cuvette de largeur 0.80m sur longueur 1.30m				56
Cuvette à hauteur comprise entre 0.45m et 0.50m abattant inclus				
Distance entre le centre de la cuvette et le mur parallèle à la cuvette		 cm	57
Existence d'une barre d'appui sur le mur parallèle à la cuvette				58
Barre d'appui horizontale à hauteur comprise entre 0.80m et 0.90m du sol sur toute sa longueur				58
Distributeur de papier hygiénique atteignable depuis la cuvette				
Sanitaire muni d'un lave-mains				59
Interrupteur électrique à hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m				53
Eclairage permanent ou détection de présence				53
Absence de temporisation (minuterie)				53

Autre bâtiment (exemple club enfant) :	Oui	Non	Mesure	Notice
Préciser la nature du bâtiment :				
La porte est de plain-pied avec l'extérieur (ni ressaut ni marche)				
Existence d'un ressaut de hauteur comprise entre 1 cm et 4 cm maxi		 cm	20
Absence de ressauts successifs				21
Existence d'une marche (entre 5 cm et 20cm). Si oui, quelle hauteur ?		 cm	22
Existence de 2 marches. Si oui, hauteur totale des marches ?		 cm	22
Existence de 3 marches ou plus. Si oui, hauteur totale des marches ?			22
Si au moins 3 marches, quelle est la largeur de l'escalier ?		 cm	
Si au moins 3 marches, nombre de mains courantes ?			
L'entrée comporte une pente ou un plan incliné				23
Si oui, quelle est la longueur de la pente ?		 m	23
Si oui, quel est la hauteur du dénivelé compensé ?		 cm	23
Si oui, quelle est la largeur de la pente ?		 cm	24
Si oui, quelle est la distance mesurée entre le haut de la pente et la porte d'entrée ?		 cm	25
La porte est constituée d'un vantail unique de largeur \geq à 0.90m				30
<i>Porte à vantail unique avec tolérance de largeur \geq à 0.80m avec passage utile \geq à 0.77m</i>				31
La porte comporte 2 vantaux dont 1 vantail principal de largeur \geq à 0.90m				32
La porte est munie d'une poignée facilement préhensible				34
L'effort d'ouverture de la porte ne peut excéder 50 Newton				35
La porte vitrée comporte des visuels contrastés				36
Le tapis brosse est encastré et à structure rigide				37
Le tapis brosse est posé de type semelle fine caoutchoutée				37
La hauteur du bord supérieur des tables est \leq à 0.80m				43
Les tables comportent un vide dessous de hauteur \geq à 0.70m sur profondeur \geq à 0.30m				43
L'espace entre les pieds de tables est d'au moins 0.60m				43
La largeur des circulations principales entre mobiliers est \geq à 1.20m				44
Existence d'une aire de rotation libre de tout obstacle et de diamètre 1.50m				45
Absence d'obstacle en hauteur (\leq à 2.20m)				46
Absence d'obstacle en saillie ($>$ à 15cm)				46
L'éclairage principal de la salle est réalisé par des plafonniers (éclairage direct)				47
L'éclairage principal de la salle est réalisé par des appliques (éclairage indirect)				47

Cheminevements extérieurs et allées du camping :	Oui	Non	Mesure	Notice
Cheminevements présentant des contrastes visuels et de texture				60
Cheminevements non meubles, non glissants et sans obstacle à la roue				60
Absence globale de pentes dans les cheminevements				61
Présence de pentes douces n'excédant à priori pas 5 à 6% sur l'ensemble du site				61
Présence de pentes fortement accentuées mais n'affectant pas la majorité des prestations				61
Présence de pentes fortement accentuées sur l'ensemble du site				61
Présence d'escaliers extérieurs placés dans les cheminevements. Si oui, nombre :				70 à 74
Si escaliers, sont-ils doublés par une pente de contournement				
Allées et cheminevements extérieurs éclairés				62

Bloc sanitaire collectif indépendant :	Oui	Non	Mesure	Notice
Le camping peut comporter plusieurs blocs sanitaires. Celui traité dans la grille sera celui qui comporte le meilleur compromis entre les aménagements intérieurs, les prestations et l'accessibilité				
Le bloc sanitaire comporte-t-il des aménagements pour les personnes handicapées ?				80
Le bloc sanitaire comporte des zones séparées femmes et hommes				
Si séparation femmes et hommes, présence d'équipements accessibles dans chaque zone				
Si séparation femmes et hommes, présence d'équipements accessibles mixtes et indépendant				
Les 3 équipements lavabo/douche/WC accessibles sont regroupés en cabine(s) unique(s)				81
Les équipements lavabo/douche sont dans la même cabine, le WC accessible est indépendant				

Accès et porte éventuelle d'accès au bloc sanitaire :	Oui	Non	Mesure	Notice
La porte est de plain-pied avec l'extérieur (ni ressaut ni marche)				
Existence d'un ressaut de hauteur comprise entre 1 cm et 4 cm maxi		 cm	20
Absence de ressauts successifs				21
L'entrée comporte une pente ou un plan incliné				23
Si oui, quelle est la longueur de la pente ?		 m ...	23
Si oui, quel est la hauteur du dénivelé compensé ?		 cm	23
Si oui, quelle est la largeur de la pente ?		 cm	24

Si oui, quelle est la distance mesurée entre le haut de la pente et la porte d'entrée ?		 cm	25
La porte est constituée d'un vantail unique de largeur \geq à 0.90m				30
<i>Porte à vantail unique avec tolérance de largeur \geq à 0.80m avec passage utile \geq à 0.77m</i>				31
La porte comporte 2 vantaux dont 1 vantail principal de largeur \geq à 0.90m				32
La porte est munie d'une poignée facilement préhensible				34
L'effort d'ouverture de la porte ne peut excéder 50 Newton				35
La porte vitrée comporte des visuels contrastés				36

Equipements sanitaires dissociés ou regroupés :	Oui	Non	Mesure	Notice
La porte d'accès à la (aux) cabine(s) a une largeur \geq à 0.90m				30
Dans le local, il existe une aire de rotation de diamètre 1.50m libre de tout obstacle				45
Au moins 1 lavabo comporte un vide dessous de hauteur \geq à 0.70m sur profondeur \geq à 0.30m				51
Au moins 1 lavabo est muni d'une robinetterie à levier (ou automatique)				52
Si miroir, la base du miroir est située à une hauteur \leq à 1.05m du sol				
La douche est une douche à siphon de sol				
La douche est équipée d'un siège de douche				86
Présence d'un espace d'usage parallèle au siège de largeur 0.80m sur longueur 1.30m				56
La douche comporte une barre d'appui horizontale pour le transfert et appui en position debout				87
La robinetterie de la douche est facilement préhensible et manœuvrable				52
La douche est munie d'une douchette amovible avec point d'ancrage bas entre 0.90m et 1.30m				88
Cuvette à hauteur comprise entre 0.45m et 0.50m abattant inclus				
Présence d'un espace d'usage parallèle à la cuvette de largeur 0.80m sur longueur 1.30m				56
Distance entre le centre de la cuvette et le mur parallèle à la cuvette		 cm	57
Existence d'une barre d'appui sur le mur parallèle à la cuvette				58
Barre d'appui horizontale à hauteur comprise entre 0.80m et 0.90m du sol sur toute sa longueur				58
Distributeur de papier hygiénique atteignable depuis la cuvette				
Interrupteur électrique à hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m				53
Interrupteur électrique à hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m				53
Eclairage permanent ou détection de présence				53
Absence de temporisation (minuterie)				53

Autres équipements sanitaires :	Oui	Non	Mesure	Notice
Au moins un bac à laver avec passage libre dessous ou latéral de hauteur \geq à 0.70m				51
Au moins un évier avec passage libre dessous de hauteur \geq à 0.70m				51
Espace nursery change-bébé accessible et plan avec passage libre dessous de hauteur \geq à 0.70m				51

Emplacements nus et locatifs :	Oui	Non	Mesure	Notice
Nombre approximatif d'emplacements nus accessibles reliés par un cheminement conforme			100
Nombre de locatifs adaptés pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant			101
Locatif(s) adapté(s) répondant aux critères d'accessibilité relatifs à la réglementation habitation				102

Signalétique générale :	Oui	Non	Mesure	Notice
Les supports d'information sont de couleur contrastés par rapport à leur environnement				90
Les horaires et tarifs permettent une lecture proche pour les personnes malvoyantes				90
Pictogramme d'accessibilité sur la porte d'accès au bloc sanitaire et sanitaire aménagé				91
Signalétique directionnelle bien relayée dans l'ensemble du camping				92

Autres prestations rendues :	Oui	Non	Commentaire éventuel :	Notice
Dans la liste des prestations ci-après, estimez-vous que ces services et équipements sont accessibles aux clients handicapés?				
<i>Dans l'idéal, il faut que tous les services soient accessibles à tous, en faisant le moins de différences possibles.</i>				
Piscine intérieure ou extérieure				110
Autres salles				
Accès à l'aire de jeux d'enfants				111
Accès aux terrains de sport				112
Espace bien-être				113
Salle de jeux				

- Notice explicative – Camping

Ce document apporte des précisions référencées à la grille d'auto-évaluation (dernière colonne) pour permettre de comprendre les attendus de la réglementation en matière d'accessibilité. Ces précisions peuvent constituer une aide avant de répondre aux questions posées.

Parking éventuel (appartenant à l'établissement) :

10	La réglementation demande au moins 2% de places de stationnement adaptées. Chiffre arrondi à l'unité supérieure. A minima, il est utile d'avoir un nombre de places de stationnement réservé qui corresponde au moins au nombre de chambres aménagées effectives ou nécessaires
11	L'espace horizontal s'entend à la pente et devers près \leq à 2% (tolérance 3% dans l'existant)
12	Si besoin, la place adaptée peut être dissociée du parking pour être au plus près de l'entrée
13	Le marquage au sol (sur largeur 3.30m) est un marquage périphérique et comportant un pictogramme d'accessibilité
14	Le panneau doit permettre un repérage de la place depuis l'entrée du parking
15	Cheminement non meuble, non glissant, tactilement et visuellement contrasté, sans obstacle à la roue ou à la canne

Accès et interfaces extérieures

20	Jusque 2cm, un ressaut peut être traité à bord arrondi. Jusque 4 cm un ressaut doit être traité en pente à 33%
21	Dans l'existant, il doit subsister une distance minimale d'1,20m entre 2 ressauts successifs. Il faudra donc absorber au moins 1 ressaut s'il en existe 2
22	Cet ensemble de questions référencées doit permettre de déterminer si une solution est techniquement envisageable (ou non) en cas d'accès à l'établissement par une ou des marches isolées et en fonction également de la position de l'établissement par rapport au trottoir. Si l'établissement ne bénéficie d'aucune solution technique de mise en conformité, un dossier de demande de dérogation sera peut-être à élaborer. Mais il est également utile de se rapprocher des services municipaux pour savoir si le Plan de mise en Accessibilité de la Voierie et des Espaces publics a prévu des aménagements de trottoir et à quelle échéance ?
23	S'il existe une pente, et en l'absence d'inclinomètre, le rapport entre la longueur de la pente et la hauteur du dénivelé compensé peut permettre de déterminer approximativement le pourcentage de pente
24	La largeur doit être d'au moins 1.40m mais tolérance 1.20m dans l'existant si contrainte d'espace
25	Si la porte d'entrée est une porte battante (manuelle), la distance horizontale entre le haut de la pente et la porte doit être de 2.20m si c'est une porte qui ouvre vers l'extérieur et de 1.70m si c'est une porte qui ouvre vers l'intérieur. Une porte automatique coulissante peut permettre de compenser un palier insuffisant ou inexistant dès lors que la pente est conforme

Portes

33	Toutes les portes doivent avoir une largeur \geq à 0.90m à l'exception des portes des locaux non aménagés (exemple sanitaires standards) qui doivent avoir des portes de largeur \geq à 0.80m
31	La notion de tolérance de largeur de porte réduite à 0.80m s'applique dans l'existant uniquement en cas de contrainte liée à la solidité du bâtiment (exemple porte insérée dans un mur porteur). Si les parois latérales sont de simples cloisons (pleines ou vitrées), la tolérance de s'applique pas. Il faudra modifier l'entrée pour installer une porte conforme de largeur \geq à 0.90m. S'il faut traiter à la fois le problème de la porte et celui d'une marche, l'une des solutions peut passer par une porte automatique coulissante en retrait avec une pente conforme. L'application d'une tolérance de largeur de porte 0.80m suppose un passage utile d'au moins 0.77m pour une porte ouverte à 90°
32	Dès lors que la porte est à 2 vantaux, le portail principal doit être de largeur 0.90m. Aucune tolérance n'est admise car absence de contrainte liée à la solidité du bâtiment
33	La détection d'une porte automatique coulissante doit être active pour des personnes de toute taille
34	Les poignées rondes doivent être remplacées par des poignées de type béquille
35	Les 50 Newtons correspondent à une force de \pm 5 kg en tirant. En principe, la mesure s'effectue avec un dynamomètre
36	Couramment, des visuels contrastés à hauteur 1.10m et 1.60m sont fortement recommandés. Un affichage permanent peut convenir dès lors qu'il est visuellement contrasté avec l'environnement. Cette mesure concerne aussi d'éventuels châssis vitrés fixes autour le porte
37	Les tapis brosse de type caoutchoutés alvéolés doivent avoir des trous de diamètre \leq à 2cm. Les anciens tapis en « coco » sont à proscrire.

Salles

41	La tablette (ou partie surbaissée du comptoir) doit être disponible à l'usage. Il convient de veiller à ce que le terminal de paiement par carte bleue, s'il est filaire, puisse l'atteindre. A défaut le remplacer par un appareil sans fil.
43	Le vide en partie inférieure permet le passage des pieds et des genoux pour une personne en fauteuil roulant. La hauteur de 0.70m dessous, sur une profondeur de 0.30m, constitue un minimum.
44	La disposition du mobilier doit favoriser au maximum un passage libre sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir le personnel pour faciliter la circulation des personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite.
45	L'aire de rotation de diamètre 1.50m est une aire de retournement obligatoire, dans tout local, afin de permettre d'entrer et de ressortir de manière autonome. Cette aire de rotation s'entend libre de tout obstacle posé ou suspendu et libre de tout débatement de porte.
46	Cette mesure ne concerne pas les passages de porte. Les obstacles en hauteur peuvent être des panneaux de signalétique, des luminaires trop bas, des écrans plats de télévision non accolés à un mur... Cette mesure concerne tous les éléments bas placés dans un cheminement. Il en est de même pour les éléments suspendus en saillie de plus de 15cm. Un déplacement de mobiliers peut prévenir de tout risque mais aussi des prolongements au sol ou des équipements complémentaires.

47	La règle demande 100 lux au sol en tout point de la salle. Certains bars et restaurants tamisent la lumière sur le plan de l'ambiance. Il est possible de recourir parfois à des balisages visuels de type leds, des spots basse tension dans les cheminements, des mobiliers bien repérables visuellement... A défaut de 100 lux, on peut parvenir à une qualité d'usage réelle. Les luminaires ne doivent jamais être éblouissants.
48	Si, par exemple, une zone de la salle est surélevée avec des tables et des chaises en complément des mobiliers similaires au « niveau accessible », ça ne pose pas de problème sauf à devoir sécuriser la (ou les) marches(s). Si par contre, cette surélévation « abrite » une prestation non existante au niveau accessible (exemple billard), une mise en conformité telle qu'un plan incliné s'imposera.
49	En cas de buffet, il est important que le client en fauteuil roulant ou de petite taille ait une vue globale sur l'ensemble des mets proposés. Il doit également pouvoir poser son assiette (ou plateau) pour se servir de manière autonome. En cas de difficulté de préhension, l'établissement doit organiser le principe d'une aide appropriée.

Sanitaires

50	Si les sanitaires sont dissociés « femmes » et « hommes », il doit y avoir un sanitaire aménagé chez les femmes et un sanitaire aménagé chez les hommes. Par tolérance dans l'existant, il peut être admis de créer un sanitaire mixte aménagé et indépendant des blocs sanitaires existants.
51	En cas de sas comportant un lavabo, l'obligation de vide en partie inférieure s'applique malgré l'obligation d'un lave-mains dans le sanitaire aménagé. Le bord supérieur du lavabo n'a pas d'impératif de hauteur mais il est recommandé de ne pas excéder une hauteur de 0.85m.
52	A l'instar des poignées de porte, il faut éviter tout geste de rotation du poignet. Les robinets ronds (tournants) sont donc proscrits. Des boutons presseurs de type « presto » sont possibles si absence de réglage de température. Sinon, opter pour des « presto » à levier.
53	En cas d'interrupteurs, il est fortement recommandé un contraste visuel. Les éclairages temporisés (minuterie) ne sont pas acceptés sauf si leur extinction est progressive pour permettre de rallumer avant toute interruption. Dans les sanitaires, la détection de présence est fortement recommandée pour la qualité d'usage, les économies d'énergie et l'hygiène.
54	Si la porte du sanitaire aménagé ouvre vers l'extérieur (cas le plus courant), il est nécessaire d'installer une poignée de rappel de porte pour permettre à un usager en fauteuil roulant qui entre dans le sanitaire en marche arrière de pouvoir refermer la porte sans avoir à atteindre la poignée levier. Cet équipement peut être une simple poignée de tirage d'environ 20 cm, posée à hauteur $\pm 0.80m$ au centre du tiers intérieur de la porte. Les ferme-portes de type « groom » sont déconseillés sur le plan de l'usage
55	En cas de contrainte d'espace, il est admis que l'aire de rotation du sanitaire ne soit pas intérieure mais extérieure devant la porte. Elle peut donc être la même que celle imposée dans le sas lavabo
56	L'espace d'usage doit être strictement parallèle à la cuvette. Sa largeur de 0.80m est impérative. De même, sa longueur 1.30m qui ne doit pas empiéter sur le débattement de porte si la porte ouvre vers l'intérieur du sanitaire. L'espace d'usage doit être libre de tout matériel stocké (exemple matériel de nettoyage)

57	La distance entre l'axe central de la cuvette et le mur parallèle doit être de $\pm 0.40\text{m}$. Si la cuvette est trop éloignée du mur, l'usager en fauteuil roulant ne pourra pas atteindre la barre d'appui pour effectuer un transfert. Si elle est trop proche, la barre d'appui deviendra inutilisable pour effectuer un transfert retour ou pour se relever
58	Une unique barre oblique n'est pas conforme. La barre doit donc être horizontale pour effectuer un transfert latéral, positionnée à hauteur comprise entre 0.70m et 0.80m. Mais la barre d'appui est aussi une aide au relevage pour les personnes à mobilité réduite. Pour satisfaire à ces 2 obligations, il faut avoir une barre coudée à 35° comprenant une section longue horizontale et une section courte oblique. La barre doit être solidement fixée pour permettre à un adulte de peser de tout son poids lors d'un transfert latéral.
59	Même si le sas lavabo doit comporter un lavabo accessible, le lave-mains est obligatoire dans le sanitaire aménagé pour se rincer les mains en cas de nécessité d'hygiène. Sa hauteur (plan supérieur) doit être à 0.85m de hauteur. Il est conseillé de le positionner sur la cloison face à la cuvette. Pas d'obligation de miroir, distributeurs... si ces équipements existent au niveau du lavabo

Cheminements extérieurs et allées

60	Un cheminement doit être visuellement repérable par rapport à son environnement et tactilement identifiable par rapport à son environnement. Un revêtement conforme n'implique pas nécessairement un enrobé. Des matériaux compactés peuvent se révéler conformes. Par contre, le sable ou les graviers épais seront des obstacles. Quelques granulosités importantes peuvent être compensées par des compactages ou des balayages réguliers
61	La notion de pente est difficile à appréhender sans des appareils spécifiques de mesure. A ce stade d'auto-évaluation, nous demandons d'avantage une appréciation générale en sachant qu'un cheminement conforme n'excède pas 5% d'inclinaison. La question essentielle est de savoir si le terrain est relativement plat, localement accidenté ou fortement accidenté. Une forte pente dans une zone très localisée peut ne pas poser de réel problème. Par contre, si de fortes pentes affectent tout ou partie des bâtiments et prestations collectifs et qu'ils génèrent des impossibilités techniques de mise en conformité, il est possible que les problèmes topographiques entraînent des demandes de dérogation aux règles d'accessibilité.
62	En théorie, tout cheminement extérieur doit avoir une valeur d'éclairage minimale de 20 lux. Cela équivaut à un éclairage urbain récent et c'est difficilement compatible avec la réalité des campings. Une valeur insuffisante peut devoir faire l'objet d'une demande de dérogation. La forme compensatoire serait par exemple de prévoir un balisage visuel des cheminements à l'aide de potelets non éblouissants.

Escaliers et ascenseurs

70	Qu'il s'agisse de la largeur d'un escalier existant, sa configuration, la hauteur de ses marches ou la profondeur des giron, la loi n'impose aucune obligation de mise en conformité structurelle. L'escalier existant est maintenu dans ses caractéristiques structurelles tant qu'il n'est pas prévu de le modifier. Par contre, il doit être sécurisé avec les éléments ci-après décrits
71	Si l'escalier se décompose en 2 volées, ce seront les premières et dernières contremarches de chaque volée qui doivent être de couleur contrastée. Elles permettent à une personne malvoyante de repérer le début et la fin de toute volée ou escalier
72	Cette mesure concerne tous les nez-de-marches. La pose de nez-de-marches complémentaires constitue une mise en conformité fréquente
73	L'éveil à la vigilance est installé en haut de l'escalier à une distance exacte de 0.50m du bord du premier nez-de-marche. La loi impose juste un contraste visuel et de texture pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Diverses solutions techniques existent.
74	Obligation d'une main courante de part et d'autre de l'escalier, à partir de 3 marches. Toutefois si l'installation d'une seconde main courante réduisait la largeur de passage à moins d'1 mètre dans ce cas 1 seule main courante obligatoire. Elle doit être de couleur contrastée, rigide, continue tout le long de l'escalier et préhensible. Elle doit être prolongée en haut et en bas de l'escalier par une section horizontale de l'équivalent d'un giron ($\pm 28\text{cm}$). Toutefois si la prolongation venait à créer une gêne dans le cheminement, dans ce cas, la prolongation horizontale peut-être coudée à 90° (parallèle au cheminement)
75	L'escalier doit bénéficier d'un éclairage renforcé et direct tout en évitant tout risque d'éblouissement à la montée comme à la descente
76	En cas de prestation en étage, et si ladite prestation n'est pas reproduite au niveau accessible, il y aura obligation d'ascenseur. Exemple : si un établissement assure une prestation « salle de réunion ou de séminaire » uniquement en étage, il y a obligation d'ascenseur. Sauf demande de dérogation justifiée
77	Un ascenseur accessible à tous comprend bien d'autres critères tels que la hauteur des commandes, la présence de flèches lumineuses et d'indicateurs d'étage, une synthèse vocale etc.

Blocs sanitaires indépendants (en complément de la notice sanitaires)

80	En théorie, tout bloc sanitaire est considéré comme un ERP indépendant. Le code de la construction implique que tout ERP doit comporter des éléments accessibles. Ceci peut venir en contradiction avec le classement tourisme qui, de son côté, fixe un quota d'équipements sanitaires accessibles en fonction du nombre d'emplacements et du nombre d'étoiles. Les deux textes se contredisent. Hiérarchiquement, le code de la construction a une valeur prééminente
81	Le code de la construction demande, par ERP, au moins 1 lavabo accessible par groupe de lavabos, 1 douche accessible par groupe de douches et un WC accessible par groupe de WC. Il précise que ces équipements doivent être installés au même emplacement que les autres. Le principe d'une cabine regroupant les 3 éléments ne répond pas réellement à cette définition. Le fait aussi que les éléments sanitaires accessibles ne peuvent être « réservés » à la clientèle concernée peut poser la question de l'hygiène par rapport à un WC libre de tout accès et la douche d'une personne concernée. Dans l'usage, la solution la plus recommandée sera de regrouper en une même cabine lavabo et douche et d'isoler le sanitaire aménagé et son lave-mains.
86	En théorie, le siège de douche s'entend mural et repliable. Pour être fonctionnel à l'usage et pour la stabilité de la personne, une largeur d'assise d'au moins 0.40m x 0.40m est fortement recommandée. L'axe central de l'assise du siège sera à une distance de 0.40m de l'angle du mur afin de faciliter la préhension de la barre murale de transfert située sur le mur opposé.
87	La barre d'appui requise pour une douche est différente de celle d'un sanitaire. Il convient d'avoir une barre horizontale solidement fixée à hauteur comprise entre 0.70m et 0.80m pour les transferts. La règle demande également un appui en position debout pour les personnes à mobilité réduite. Il peut s'agir d'une barre d'appui verticale. Les deux éléments peuvent être reliés entre eux sous la forme d'une barre d'appui coudée à 90° dont la section horizontale sera positionnée sous la robinetterie.
88	L'accessibilité impose une douchette amovible incluant un point d'ancrage bas compris entre 0.90m et 1.30m. Un pommeau fixe en hauteur est à proscrire sur le plan de l'usage pour une personne assise sur le siège de douche. L'ensemble robinetterie, douchette et flexible ainsi que barres d'appui sont nécessairement positionnés sur le mur perpendiculaire au siège de douche.

Emplacements nus et locatifs

100	<p>La réglementation ne fixe aucun quota d'emplacements nus accessibles ce qui sous-entend que la totalité des emplacements nus doivent être accessibles. En pratique, les problèmes topographiques et les distances sont des facteurs à prendre en compte. Il peut être recommandé de repérer un certain nombre d'emplacements nus accessibles choisis sur des paramètres tels que la superficie, la desserte par des cheminements accessibles, la proximité des installations collectives et son compromis avec le bloc sanitaire accessible de référence. Ces emplacements pourraient rester le plus longtemps disponibles à la réservation.</p>
101	<p>A ce jour, il n'existe toujours pas de quota de locatifs adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur se déplaçant en fauteuil roulant. Il s'agit d'un vide réglementaire malgré une obligation législative (Loi de 2005) qui prône le principe même de l'égalité des prestations. Dès lors qu'un camping ne comporte aucun locatif adapté et qu'un exploitant programme un renouvellement ou une extension, l'acquisition d'au moins 1 locatif adapté s'impose. Au moins dans l'attente d'un éventuel quota qui pourrait être défini sur le plan réglementaire. A noter, par exemple, que le label national Tourisme & Handicap impose le quota hôtelier. L'installation d'un locatif adapté suppose un choix rigoureux de l'emplacement par rapport à son accessibilité, la proximité des prestations collectives et sa superficie qui devra prendre en compte le déploiement d'un éventuel plan incliné tout en préservant le stationnement automobile sur la parcelle.</p>
102	<p>Quelques éléments à prendre en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan incliné d'accès conforme (pente 5%) et largeur 1.20m. Protection latérale si besoin Porte d'entrée de largeur 0.90m avec seuil conforme (cf. points 20 et 21) Aire de rotation dans le séjour Passage libre sous le plan de cuisine et atteinte des ustensiles et rangements Salle d'eau conforme (cf. points 56 à 58 et 86 à 88) Au moins 1 chambre avec un passage libre d'au moins 0.90m de chaque grand côté du lit et 1.20m sur le petit côté, soit l'inverse. Toutefois, pour un hôtel existant, il est toléré de n'avoir un accès libre que d'un seul côté du lit. La hauteur du plan de couchage est mal définie dans la réglementation qui ne peut prendre en compte le mobilier « mobile ». Il est recommandé d'avoir une hauteur comprise entre 0.45m et 0.50m Il est recommandé d'avoir au moins 2 chambres accessibles afin de répondre aux différents cas de figure tels que un parent handicapé et des enfants valides ou des parents valides et un enfant handicapé (exemple seconde chambre avec lits superposés en quinconce et aire de rotation) Toutes portes intérieures de largeur \geq à 0.80m avec passage utile \geq à 0.77m

Signalétique

90	Une signalétique adaptée comprendra un double contraste visuel entre le support et son environnement et entre l'information et son support. La hauteur des caractères d'écriture dépendra essentiellement de la distance de lecture. Elle devra donc être proportionnée. A titre d'exemple, la distance de lecture (exemple 1.50m) divisé par 30 donnera une hauteur des caractères de 5 cm. En tout état de cause, la hauteur des caractères doit être d'au moins 4.5mm pour la signalétique d'information et 15mm pour la signalétique directionnelle.
91	Le pictogramme d'accessibilité est obligatoire sur la porte d'accès au bloc sanitaire et sur la porte du sanitaire aménagé. Mais un sanitaire aménagé n'est pas réservé aux personnes en fauteuil roulant. Il est recommandé par exemple de privilégier les pictogrammes classiques « femmes » ou « hommes » ou « mixte » et d'ajouter un petit pictogramme d'accessibilité à titre d'information. Cette démultiplication permet d'éviter un a priori de sanitaire réservé.
92	En tout point des circulations extérieures, la signalétique doit être présente et bénéficier de contrastes et de lisibilité conformes au point 90 ci-dessus. En particulier, le recours maximal aux pictogrammes s'impose. L'objectif est également de parer à toute incertitude d'itinéraire dès lors qu'un choix est laissé aux usagers.

Autres prestations

110	Si le pédiluve n'est pas accessible ou comporte des pentes non conformes, il peut être admis d'avoir un portillon latéral d'accès dans l'attente d'une réfection du pédiluve. Tous équipements sanitaires accessibles. Pour l'accès au bassin, sécurisation des escaliers (notamment au moins une main courante). Un dispositif de mise à l'eau (exemple siège hydraulique) peut se révéler fortement recommandé.
111	Si les jeux sont installés sur une aire naturelle (exemple sable), pas d'obligation d'accessibilité. Par contre, il faut veiller à ce qu'un parent handicapé d'enfant valide puisse accéder à l'entrée de l'aire de jeux et voir ses enfants.
112	Tous les terrains d'activités (tennis, pétanque, terrains de multi-activités...) doivent être desservis par des cheminements accessibles et être eux-mêmes accessibles (sauf par exemple terrain de volley en sable).
113	Tous les équipements d'un espace bien-être doivent être accessibles : comptoir d'accueil, cabines, sanitaires, sauna, hammam... En cas d'équipement surélevé (exemple jacuzzi) la pose d'une main courante et marchepieds sera fortement recommandée